



	Drut odgromowy FeZn Ø 8mm
	Płaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm²
	Złącze krzyżowe cztero-otworowe
	Złącze kontrolne Ru < 10Ω
	8/30 złącze krzyżowe 4-otworowe
	Iglica odgromowa (wykonać z drutu na wys. do 1m)

UWAGA:
Projekt może zostać zmodyfikowany w zakresie nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego, zgodnie z Art.36a ust.5a Prawo Budowlane.

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE KRZYSZTOF WERBIŃSKI ul. Królowej Jadwigi 21, 62-700 Turek tel. 669466779 • email: k.werbinski_projekty@op.pl		
OBIEKT: Projekt budowlany teromodernizacji budynku przy ul. Zawadzkiego 21 w Kole, 62-600 Koło, dz. nr ewid. 99, obr. Koło, gm. Miasto Koło		
ADRES OBIEKTU: ul. Zawadzkiego, 62-600 Koło		
INWESTOR: Kolskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o., ul. Asnyka 21, 62-600 Koło		
TYTUŁ: INSTALACJA ODGROMOWA		
PROJEKTANT: inż. KRZYSZTOF WERBIŃSKI Nr ewid. WKP/0183/ZOOE/19 Nr ewid. WKP/0246/OWOE/19	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: inż. KRZYSZTOF OWCZAREK WKP/0305/POOE/04	PODPIS:	
SKALA: 1:100 (A3)	DATA: MARZEC 2024	NR RYS.: E-1